



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	006152-TSE-13/05
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	28.08.2013
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	13.05.2025
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	PANASONİC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ABDURRAHMANGAZİ MAH. EBUBEKİR CAD. NO:44 SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	SHANGHAI DADA ELECTRIC CO; LTD
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	NO:171 YEZHUANG ROAD, ZHUANGHANG, FENGXIAN SHANGHAI - / ÇİN
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	006152-TSE-13/04
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	VİKO
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60947-2 / 18.12.2017
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA DÜZENİ VE KONTROL DÜZENİ –DEVRE KESİCİLER\*  
SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAFAZALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI,  
AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMİYEN, IP20 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ

TİP: VMF1-125-SN2  
ANMA AKIMLARI (In): 10A, 12.5A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 70A, 80A, 100A, 125A  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 25kA  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 12.5 kA  
ANMA GERİLİMİ (Ue): 400/415V  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV  
ANMA FREKANSI: 50/60Hz  
KUTUP SAYISI: 3P, 3P+N 4P

e-İmzalı/e-signed

02.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(006152-TSE-13/05nolu belge devamı) : PANASONİC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

TİP: VMF2-160-SN2, VMT2-160-SN2  
ANMA AKIMLARI (In): 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 70A, 80A, 100A, 125A, 160A  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 35kA  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 26.25 kA  
ANMA GERİLİMİ (Ue): 400/415V  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV  
ANMA FREKANSI: 50/60Hz  
KUTUP SAYISI: 3P, 3P+N 4P

TİP: VMF3-250-SN2, VMT3-250-SN2  
ANMA AKIMLARI (In): 125A, 160A, 200A, 250A  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 35kA  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 26.25 kA  
ANMA GERİLİMİ (Ue): 400/415V  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV  
ANMA FREKANSI: 50/60Hz  
KUTUP SAYISI: 3P, 3P+N 4P

TİP: VMF4-400-SN2, VMT4-400-SN2  
ANMA AKIMLARI (In): 250A, 315A, 400A  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 50kA  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 37,5 kA  
ANMA GERİLİMİ (Ue): 400/415V  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV  
ANMA FREKANSI: 50/60Hz  
KUTUP SAYISI: 3P, 3P+N 4P

TİP: VMF5-800-SN2  
ANMA AKIMLARI (In): 400A, 500A, 600A, 630A, 800A  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 50kA  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 37,5 kA  
ANMA GERİLİMİ (Ue): 400/415V  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV  
ANMA FREKANSI: 50/60Hz  
KUTUP SAYISI: 3P, 3P+N 4P

*e-ınzalı/e-signed*

02.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(006152-TSE-13/05nolu belge devamı) : PANASONİC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

TİP: VMR2-160-SN2  
ANMA AKIMLARI (In): 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A  
ANMA ARTIK AKIMLARI (IΔn)= 0,1, 0,3, 0,5, 1A, AC tipi  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 25kA  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 18.75 kA  
ANMA GERİLİMİ (Ue): 400V  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 690V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV  
ANMA FREKANSI: 50/60Hz  
KUTUP SAYISI: 4P(3P+N)

TİP: VMR3-250-SN2  
ANMA AKIMLARI (In): 125A, 160A, 200A, 250A  
ANMA ARTIK AKIMLARI (IΔn)= 0,1, 0,3, 0,5, 1A, AC tipi  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 50kA  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 37.5 kA  
ANMA GERİLİMİ (Ue): 400V  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 690V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV  
ANMA FREKANSI: 50/60Hz  
KUTUP SAYISI: 4P(3P+N)

TİP: VMR4-630-SN2  
ANMA AKIMLARI (In): 250A, 315A, 400A, 500A  
ANMA ARTIK AKIMLARI (IΔn)= 0,1, 0,3, 0,5, 1A, 3A AC tipi  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 50kA  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 37.5 kA  
ANMA GERİLİMİ (Ue): 400V  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 690V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV  
ANMA FREKANSI: 50/60Hz  
KUTUP SAYISI: 4P(3P+N)

ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA DÜZENİ VE KONTROL DÜZENİ –DEVRE KESİCİLER  
SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHFAZALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI,  
AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP40 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ

TİP: VME4-630-SN2  
ANMA AKIMLARI (In): 315A, 400A, 500A, 630A  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 35kA  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 26,25 kA

e-imzalı/e-signed

02.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(006152-TSE-13/05nolu belge devamı) : PANASONİC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

ANMA GERİLİMİ (Ue): 400/415V  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 750V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV  
ANMA FREKANSI: 50/60Hz  
KUTUP SAYISI: 3P, 4P

ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA DÜZENİ VE KONTROL DÜZENİ –DEVRE KESİCİLER  
SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAFAZALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI,  
AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP20 KORUMALI, B KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ

TİP: VME6-1600-SN2  
ANMA AKIMLARI (In): 800A, 1000A, 1250A, 1600A  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 85kA  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 50 kA  
ANMA GERİLİMİ (Ue): 400V  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV  
ANMA FREKANSI: 50/60Hz  
KUTUP SAYISI: 3P

ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA DÜZENİ VE KONTROL DÜZENİ –DEVRE KESİCİLER  
SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAFAZALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI,  
AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP20 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ

TİP: VMF2-160  
ANMA AKIMLARI (In): 12.5A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 70A, 80A, 100A, 125A, 160A  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 16 kA  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 10 kA  
ANMA GERİLİMİ (Ue): 400/415V  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV  
ANMA FREKANSI: 50/60Hz  
KUTUP SAYISI: 3P, 4P(3P+N)

TİP: VMF3-250  
ANMA AKIMLARI (In): 63A,80A,100A,125A,160A,200A,250A  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 25 kA  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 15 kA  
ANMA GERİLİMİ (Ue): 400/415V  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000V

e-imzalı/e-signed

02.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/ör  veya/ör T S E

(006152-TSE-13/05nolu belge devamı) : PANASONİC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV  
ANMA FREKANSI: 50/60Hz  
KUTUP SAYISI: 3P, 4P(3P+N)

TİP: VMF4-400  
ANMA AKIMLARI (In): 200A, 250A, 315A, 400A  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 36 kA  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 25 kA  
ANMA GERİLİMİ (Ue): 400/415V  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV  
ANMA FREKANSI: 50/60Hz  
KUTUP SAYISI: 3P, 4P(3P+N)

TİP: VMF5-630  
ANMA AKIMLARI (In): 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 36 kA  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 25 kA  
ANMA GERİLİMİ (Ue): 400/415V  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV  
ANMA FREKANSI: 50/60Hz  
KUTUP SAYISI: 3P, 4P(3P+N)

TİP: VMF5-1000  
ANMA AKIMLARI (In): 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 36 kA  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 36 kA  
ANMA GERİLİMİ (Ue): 400/415V  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV  
ANMA FREKANSI: 50/60Hz  
KUTUP SAYISI: 3P

TİP: VMT5-1000  
ANMA AKIMLARI (In): 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 36 kA  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 36 kA  
ANMA GERİLİMİ (Ue): 400/415V

e-ımalı/e-signed

02.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(006152-TSE-13/05 nolu belge devamı) : PANASONIC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (U<sub>i</sub>): 1000V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U<sub>imp</sub>): 8kV  
ANMA FREKANSI: 50/60Hz  
KUTUP SAYISI: 3P

TİP: VME5-1000  
ANMA AKIMLARI (I<sub>n</sub>): 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I<sub>cu</sub>): 36 kA  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ I<sub>cs</sub>: 36 kA  
ANMA GERİLİMİ (U<sub>e</sub>): 400/415V  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (U<sub>i</sub>): 1000V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U<sub>imp</sub>): 8kV  
ANMA FREKANSI: 50/60Hz  
KUTUP SAYISI: 3P

TİP: VME6-1600  
ANMA AKIMLARI (I<sub>n</sub>): 800A, 1000A, 1250A, 1600A  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I<sub>cu</sub>): 55 kA  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ I<sub>cs</sub>: 36 kA  
ANMA GERİLİMİ (U<sub>e</sub>): 400/415V  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (U<sub>i</sub>): 1000V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U<sub>imp</sub>): 8kV  
ANMA FREKANSI: 50/60Hz  
KUTUP SAYISI: 3P

TİP: VMS1-160-SN2  
ANMA AKIMLARI (I<sub>n</sub>): 12.5A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 70A, 80A, 100A, 125A, 160A  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I<sub>cu</sub>): 10 kA  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ I<sub>cs</sub>: 6 kA  
ANMA GERİLİMİ (U<sub>e</sub>): 400/415V  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (U<sub>i</sub>): 1000V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U<sub>imp</sub>): 8kV  
ANMA FREKANSI: 50/60Hz  
KUTUP SAYISI: 3P, 4P(3P+N)

e-*imzalı/e-signed*

02.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

