



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or Т С Е

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	006152-TSE-13/04
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	28.08.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	13.10.2022
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	PANASONIC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ABDURRAHMANGAZI MAH. EBUBEKİR CAD. NO:44 SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	SHANGHAI DADA ELECTRIC CO; LTD
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	NO: 86 PUNAN RD. ZHUNGHANG EUROPEAN INDUSTRIAL PARK, FENGXIAN SHANGHAI YURTDIŞI / ÇİN
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	006152-TSE-13/03
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	VİKO
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60947-2 / 06.03.2008
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



Sabit tesisli , Kesme Ortamı hava olan , Döküm Mahfazalı , Bağımsız Elle Çalıştırılmalı , Ayırma uygun olan , Bakım gerektirmeyen , IP 00 korumalı,

VMF1-125-SN2
Ue= 400V~(3P/3P+N), +40°C
Ie= 10, 12,5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125A;
Icu= 25kA Ics= 12,5kA
Utilization category: A, Ui= 690V~Uimp=8kV

VMF2-160-SN2, VMT2-160-SN2
Ue= 400/415V~ ,3P/3P+N, +40°C
Ie= 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160A;

e-İmzalı/e-signed

18.04.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :
bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (006152-TSE-13/04nolu belge devamı) : PANASONİC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 06.03.2008

Icu= 35 kA Ics= 26,25kA
Utilization category: A, Ui= 690V~, Uimp=8kV

VMR2-160-SN2
Ue= 400V~(3P+N), +40°C
Ie= 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160A;
Icu= 25kA Ics= 18,75kA
IΔn= 0,1, 0,3, 0,5, 1A, Type AC
Utilization category: A, Ui= 690V~

VMF3-250-SN2, VMT3-250-SN2
Ue= 400/415V~, 3P/3P+N, +40°C
Ie= 125, 160, 200, 250A;
Icu= 35kA Ics= 26,25kA
Utilization category: A, Ui= 690V~, Uimp=8kV

VMR3-250-SN2
Ue= 400V~(3P+N), +40°C
Ie= 125, 160, 200, 250A;
Icu= 35 kA Ics= 26,5kA
IΔn= 0,1, 0,3, 0,5, 1A, Type AC
Utilization category: A, Ui= 690V~Uimp=8kV

VMR4-400-SN2
Ue= 400V~, 3P+N, +40°C
Ie= 400A;
Icu= 50kA , Ics= 37,5kA
Utilization category: A, Ui= 690V~, Uimp=8kV

VMF4-400-SN2, VMT4-400-SN2
Ue= 400/415V~, 3P/3P+N, +40°C
Ie= 250, 315, 400A;
Icu= 50kA Ics= 37,5kA
Utilization category: A, Ui= 690V~, Uimp=8kV

VMF5-800-SN2, VMT5-800-SN2
Ue= 400/415V~, 3P/3P+N, +40°C
Ie= 400, 500, 630, 800A;
Icu=50 kA Ics= 37,5kA
Utilization category: A, Ui= 690V~, Uimp=8kV

e-ımalı/e-signed

18.04.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör Т С Е

BELGE KAPSAMI (006152-TSE-13/04nolu belge devamı) : PANASONİC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 06.03.2008

VME6-1600-SN2
Ue= 400V~ (3P)
In= 800, 1000, 1250, 1600A
Ui= 690V~, Uimp=8kV
Ics= 50 kA, Icu= 70 kA Icw=20 kA / 1s
Utilization category: B

e-imzalı/e-signed

18.04.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

